

Information annuelle sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

Population approvisionnée	Environ 22'537 hab. résidant (été environ 40'000 hab.)	
Origine	Eau de lac Neuchâtel	99 %
	Eau de sources	1 %
Traitement	Eau des sources :	désinfectée par rayonnement UV
	Eau du lac :	station de Portalban
		Floculation
		Filtre à sable bicouche
		Désinfection au bioxyde de chlore
		station de Cudrefin
		Filtre à membrane
		Filtre à charbon actif
		Désinfection au chlore
Qualité	Les résultats des analyses chimiques et microbiologiques effectuées sur les échantillons par le laboratoire cantonal, répondaient aux exigences légales en vigueur pour l'eau potable, à l'exception d'une analyse qui montrait une somme de germes aérobie dépassant la norme. Les eaux des sources de Vallamand ne sont plus distribuées pour l'instant.	
	Dureté totale en degré Français	Eau du lac 15 °F * Eau de Source 40 °F *
	PH 8.0 *	
	Nitrate 5 mg/L *	
	Turbidité 0.15UT/F *	
		<i>* valeurs annuelles moyennes</i>
Particularité	Les analyses d'autocontrôle sont disponibles sur le site internet de l'association. Les analyses des micros polluants et substances étrangères n'ont pas montré de dépassement des normes. La problématique du Chlorothalonil est en attente de décision du Tribunal fédéral.	
Adresse pour tous renseignements	L'association livre l'eau à l'entrée des réseaux de ses membres. Elle informe ces derniers sur la qualité de l'eau livrée. Les abonnés des réseaux communaux et/ou sous-réseaux doivent s'adresser à leur distributeur pour avoir des renseignements.	
	www.a-b-v.ch Association des eaux Broye-Vully, Place du Château 1, CP 184, 1566 St-Aubin FR	
	ou Service d'exploitation, Bovet Thierry, WAMAX-ROSHARD SA, Route de la Plaine 30, 1580 Avenches, +41 79 426 97 75, thierry.bovet@aidcom.ch	